

Von: Engstle, Bernd (WWA-KE) [<mailto:Bernd.Engstle@wwa-ke.bayern.de>]

Gesendet: Dienstag, 10. April 2018 15:06

An: Markt Nesselwang, Simone Haegele (rathaus-vorzimmer@nesselwang.bayern.de) <rathaus-vorzimmer@nesselwang.bayern.de>

Cc: eberle@buerosieber.de; Lind, Andreas (Andreas.Lind@lra-oal.bayern.de) <Andreas.Lind@lra-oal.bayern.de>

Betreff: Markt Nesselwang, Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung Fa. Möst",

**Markt Nesselwang,
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Erweiterung Fa. Möst",**

Aus Sicht des Wasserwirtschaftsamtes Kempten bestehen unter Berücksichtigung der nachfolgenden fachlichen Vorgaben keine Einwände zu der vorgelegten Planung.

Zur Abwasserbeseitigung liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben vor. Für die Niederschlagswasserbeseitigung sind die einschlägigen Merkblätter zu beachten.

Aktuell haben sich neue hydrologische Erkenntnisse ergeben, die sich eventuell positiv auf das Vorhaben auswirken könnten. So ändert sich der Abfluss für das HQ100 im Einzugsgebiet Süd des Scheiblesmoosbaches von 11,1 m³/s auf 8,75 m³/s. Der Wert im Einzugsgebiet Nord hat sich ebenfalls deutlich reduziert. Auf Grund der neuen Werte kann eine hydraulische Überrechnung des Bebauungsplanes sinnvoll sein, da eventuell vorgesehene Maßnahmen für den Hochwasserschutz wegefallen. Die Berechnung müsste vorab mit dem WWA Kempten abgestimmt werden und die neuen Ergebnisse müssten dem WWA Kempten zur nochmaligen Stellungnahme vorgelegt werden.

Davon unabhängig bestehen keine Einwände gegen die jetzt vorgelegte Bauleitplanung. Diese Planung ist im Hinblick auf das Hochwasser des Scheiblesmoosbaches auf der sicheren Seite konzipiert.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Engstle
Wasserwirtschaftsamt Kempten
Rottachstraße 15
87439 Kempten

Tel.: 0831 – 52610 140

Fax: 0831 – 52610 216

mailto: Bernd.Engstle@wwa-ke.bayern.de